



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Минобрнауки РД)

П Р И К А З

« 23 » 06 2025 г.

№ 03-02-1-784/25

Махачкала

Об утверждении плана мероприятий по устранению в образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки РД нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного пожарного надзора

В соответствии с пунктом 5 раздела 1 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 29 августа 2024 г. № ДЧ-П8-46пр

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по устранению в образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки РД, нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного пожарного надзора (далее – План мероприятий).

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки РД:

2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий согласно приложению к настоящему приказу.

2.2. Представить информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Минобрнауки РД не позднее 10 рабочих дней до конца каждого квартала.

3. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Ибрагимов А.Х.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Далгатову А.О.

Министр

Я. Бучаев

**План мероприятий по устранению в образовательных организациях,
подведомственных Минобрнауки РД нарушений требований пожарной
безопасности, указанных в предписаниях органов
государственного пожарного надзора**

№ п/п	Наименование ОО	Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности
1.	ГБОУ РД «Республиканский физико-математический лицей- интернат»	Осуществлять проверку состояния наружного противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта.	до конца 2025 г.
2.	ГБПОУ РД «Дербентский профессионально- педагогический колледж им. Г.Б. Казиахмедова»	Систему пожарной сигнализации обеспечивать подачей дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	до конца 2025 г.
		Подготовить проектную документацию на имеющуюся пожарную сигнализацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом.	до конца 2025 г.
		Укомплектовать имеющийся пожарный щит немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно.	до 1 сентября 2025 г.
		Установить металлические ограждения на крыше здания.	до конца 2025 г.

		Организовать обеспечение подачи дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	до конца 2025 г.
		Эксплуатировать в исправном состоянии имеющиеся системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация)	до 1 сентября 2025 г.
		Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации	до 1 сентября 2025 г.
		Разработать и утвердить проектную документацию на имеющуюся пожарную сигнализацию в установленном порядке	до конца 2025 г.
		Оборудовать электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства) автономными установками пожаротушения	до конца 2025 г.
		Организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	до конца 2025 г.
		Привести в исправное состояние внутренний противопожарный водопровод.	до конца 2025 г.
		Предусмотреть аварийное освещение на путях эвакуации здания 3-х этажного корпуса в соответствии с требованиями.	до 1 сентября 2025 г.
		Установить в помещении спортзала автоматическую пожарную сигнализацию, а также систему оповещения и управления эвакуацией людей.	до конца 2025 г.
3.	ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка»	Обеспечить категорирование по пожарной опасности и класс зоны на входных дверях помещения с наружной стороны	до конца 2025 г.
		Привести в исправное состояние внутренний противопожарный водопровод	до конца 2025 г.

		Составить акт работоспособности наружного противопожарного водоснабжения	до 1 сентября 2025 г.
		Организовать перекатку пожарных рукавов	до конца 2025 г.
		Привести в исправное состояние автоматическую систему обнаружения пожара в помещении кухни	до 1 сентября 2025 г.
		Установить автоматическую систему пожаротушения в помещении щитовой	до 1 сентября 2025 г.
4.	ГБДОУ РД «Детский сад № 5 «Теремок»	Организовать работу по ремонту кровли	до конца 2025 г.
		Обновить ограждение по периметру кровли	до конца 2025 г.
		Оборудовать дополнительный эвакуационный выход	до конца 2025 г.
5.	ГКОУ РД «Государственная гимназия-интернат музыкально-хореографического образования г. Каспийск»	Осуществить замену полов второго и третьего этажей в соответствии с требованиями пожарной безопасности	до конца 2025 г.
		Установить двери правого крыла в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ с возможностью эксплуатации в противоположном направлении	до конца 2025 г.
		Заменить автоматическую пожарную сигнализацию	до конца 2025 г.
6.	ГКОУ РД «Ургулайская основная общеобразовательная школа Цумадинского района»	Обеспечить объект противопожарным водоснабжением	до конца 2025 г.
		Оборудовать объект пожарным щитом	до 1 сентября 2025 г.
		Составить декларацию пожарной безопасности.	до конца 2025 г.
7.	ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»	Провести проверку состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода изготовителя с оформлением акта (протоколом испытания) состояния огнезащитной обработки (пропитки). При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки, проверка проводится не реже 1 раза в год.	до конца 2025 г.

		Организовать в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	до конца 2025 г.
8.	ГКОУ РД «Буйнакская средняя школа интернат № 3»	Оборудовать помещения котельной автоматической пожарной сигнализацией.	до 1 сентября 2025 г.
		Руководителю организации организовать проведение работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 1 раза в год, с составлением соответствующих актов	до конца 2025 г.
9.	ГБДОУ РД «Детский сад «Колобок»	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).	до конца 2025 г.
		Привести систему пожарной сигнализации в соответствие с требованиями ч. 7 ст. 83 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	до конца 2025 г.
10.	ГКОУ РД «Красносельская СОШ Хунзахского района им. О.О. Османова»	Оборудовать выход на кровлю противопожарным люком размерами не менее 0,6 на 0, 8 метров и стационарной лестницей	до 1 сентября 2025 г.
		Обеспечить объект нормативным количеством воды в целях пожаротушения	до конца 2025 г.
		Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной системной пожарной сигнализации без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	до конца 2025 г.

		Обеспечить наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта. Обеспечить наличие проектной документации, разработанной и утверждённой в установленном порядке, на систему автоматической пожарной сигнализации для её монтажа в здании	до конца 2025 г.
		Заключить договор и обеспечить выполнение ремонтных работ и проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации)	до конца 2025 г.
		Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) - при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководителю организации обеспечить проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений	до конца 2025 г.
		Оборудовать помещение сторожевой автоматической пожарной сигнализацией	до 1 сентября 2025 г.
		Оборудовать помещение котельной автоматической пожарной сигнализацией	до 1 сентября 2025 г.
		Разработать регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, который должен быть утвержден руководителем организации	до 1 сентября 2025 г.
		Обновить пожарные щиты на объекте	до 1 сентября 2025 г.

11.	ГБОУ РД «Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой»	Закрепить стулья к полу в зрительном зале объекта	до 1 сентября 2025 г.
		Отделить лестничную клетку в здание детского сада от поэтажных коридоров самозакрывающимися дверьми с уплотнителями в притворах.	до конца 2025 г.
		Исключить хранение горючих материалов под лестничными клетками в зданиях учреждения.	до 1 сентября 2025 г.
		Организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки, с составлением акта.	до 1 сентября 2025 г.
		Организовать защиту электрощитовых, расположенных в здании учреждения модульными установками автоматического пожаротушения	до конца 2025 г.
		Исключить загромождение эвакуационных путей из помещения актового зала различными предметами	до 1 сентября 2025 г.
		Оборудовать складские помещения, расположенные на территории автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.	до 1 сентября 2025 г.
		Исключить хранение (применение) на чердаке объекта, легко воспламеняющихся и горючих предметов	до 1 сентября 2025 г.
		В здании детского сада на первом и втором этажах в групповых ячейках с одним эвакуационным выходом не допускать пребывание 10 и более детей, или предусмотреть второй эвакуационный выход.	до конца 2025 г.
		Исключить эксплуатацию электролампочек (светильников) со снятыми или не установленными колпаками (плафонами, рассеивателями)	до 1 сентября 2025 г.

		Обеспечить функционирование в помещении, где устанавливаются газоиспользующее оборудование систему контроля загазованности с автоматическими отключением подачи газа и выводом о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала.	до 1 сентября 2025 г.
		Устранить нарушения изоляции электропроводки в помещении костюмерной, расположенной на втором этаже.	до 1 сентября 2025 г.
		Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	до конца 2025 г.
12.	ГКОУ РД «Хасавюртовская школа-интернат № 9»	Организовать своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	до конца 2025 г.
		Оборудовать здание учебного корпуса каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть	до конца 2025 г.
		Установить ограждения на крыше здания выше 10 метров	до конца 2025 г.
		Оборудовать подвальные и чердачные помещения, а также помещения котельной автоматической пожарной сигнализацией.	до конца 2025 г.
		Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц общежития с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Общежитие)	до конца 2025 г.

		Организовать своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Общежитие)	до конца 2025 г.
		Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода общежития исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Присоединить пожарные рукава к пожарному крану и пожарному стволу (Общежитие)	до конца 2025 г.
		Установить ограждения на крыше здания выше 10 метров	до конца 2025 г.
13.	ГБПОУ РД «Электромеханический колледж»	При осуществлении работ по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до конца 2025 г.
		Организовать проведение проверок на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	до 1 сентября 2025 г.
		Обеспечить в учебных корпусах наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из	до конца 2025 г.

		расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	
		Разработать и разместить на объектах защиты утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.	до 1 сентября 2025 г.
		Исключить загромождение эвакуационных путей из помещения актового зала различными предметами.	до 1 сентября 2025 г.
		Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации помещение гаража.	до конца 2025 г.
		Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации помещение для охранника.	до конца 2025 г.
		Исключить использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов и удлинителей для питания электроприборов	до 1 сентября 2025 г.
		Исключить наличие глухих решеток на окнах подвалов и приемках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.	до конца 2025 г.
14.	ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»	Отделить лестничные клетки здания от коридоров противопожарными дверьми	до конца 2025 г.
		Организовать проведение проверок работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	до 1 сентября 2025 г.
		Осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества	до конца 2025 г.

		огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводиться не реже 1 раз в год	
		Установить эвакуационное освещение с круглосуточным режимом работы или с функцией автоматического включения при прекращении электропитания	до 1 сентября 2025 г.
		Обновить планы эвакуации людей на случай возникновения пожара в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработать инструкцию действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей	до конца 2025 г.
		Определить порядок и сроки проведения прохождения пожарно-технического минимума	до конца 2025 г.
		Организовать работу по обеспечению дублирования сигналов светового и звукового сигналов, автоматической системы пожарной сигнализации о возникновении пожара, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	до конца 2025 г.
		Установить на крыше здания металлические ограждения, выполненные в соответствии с ГОСТ Р 53254	до конца 2025 г.
		Организовать проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не организовывается не реже 1 раза в 5 лет	до конца 2025 г.